

Deurenfabriek Suselbeek B.V.
T.a.v. de heer W. Eijkelkamp
Postbus 21
7050 AA VARSSEVELD

Haps, 11 juni 2025

Betreft: FR EN1634-1 A - 2 enkele houten deurconstructies 30 Suselbeek

Ref: JvdV/JvdV//Y 3407-4-BR

Geachte heer Eijkelkamp,


Op 22 mei 2025 heeft Deurenfabriek Suselbeek b.v. in het Laboratorium voor Brandveiligheid van Peutz twee enkele beglaasde deurconstructies laten beproeven op brandwerendheid. Beide constructies zijn beproefd, draaiend naar het vuur toe, volgens de beproevingsnorm EN 1634-1:2014+A1:2018 en zullen worden geclassificeerd volgens EN 13501-2:2023 als **EI₁ 20, EI₂ 20, EW 30** en **E 30**.

Zie de bijlage bij deze brief voor de beproefde constructies SFS 1 en SFS 2.

Indien de deurconstructies als brandwerende te openen delen in de buitengevel worden toegepast geldt de geharmoniseerde Europese productnorm hEN 16034:2014 en is de wettelijke verplichting voor CE-markering vastgelegd in de CPR (Construction Products Regulation). De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen die wettelijk worden gesteld aan het toe te passen product.

Met vriendelijke groet,

Peutz bv



ir. J van der Vlieten