

Deurenfabriek Suselbeek B.V.
T.a.v. de heer H. Brokking
Postbus 21
7050 AA VARSSEVELD

Haps, 22 mei 2026

Betreft: EN13501-2 classificatie Calma deurconstructies Suselbeek

Ref: JvdV/JvdV/ /YA 2364-4-BR

Geachte heer Brokking,

Op 28 maart 2024 heeft Deurenfabriek Suselbeek b.v. in het Laboratorium voor Brandveiligheid van Peutz twee enkele beglaasde plaatdeurconstructies laten beproeven op brandwerendheid. De naam van de productfamilie is Calma. Beide deuren draaiden naar het vuur toe: SZF 1 met 2 glasvlakken, SZF 2 met 1 groot glasvlak. Beide constructies zijn uitgevoerd met het brandwerend glasblad aan de vuurzijde.

De constructies zijn beproefd, volgens de beproevingsnorm EN 1634-1:2014+A1:2018 en zijn geclassificeerd volgens EN 13501-2:2023 als


SZF 1: **EI₁ 20, EI₂ 20, EW 30 en E 30 (classificatierapport YA 2364-2-RA-001).**

SZF 2: **EI₁ 20, EI₂ 20, EW 30 en E 30 (classificatierapport YA 2364-1-RA-001).**

Zie de bijlage bij deze brief voor de beproefde constructies SZF 1 en SZF 2.

Indien de deurconstructies als brandwerende te openen delen in de buitengevel worden toegepast geldt de geharmoniseerde Europese productnorm hEN 16034:2014 en is de wettelijke verplichting voor CE-markering vastgelegd in de CPR (Construction Products Regulation). De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen die wettelijk worden gesteld aan het toe te passen product.

Met vriendelijke groet,
Peutz bv



ir. J van der Vleuten