



Deurenfabriek Suselbeek B.V.  
T.a.v. de heer H. Brokking  
Postbus 21  
7050 AA VARSSEVELD

Mook, 22 mei 2026

Betreft: EN 1634-3 resultaten beproeving van de rookdoorlatendheid van  
Calma Deurconstructies Susselbeek  
Ref: JvdV/JvdV/ /Y 2365-6-BR

Geachte heer Brokking,

Op 10 en 17 september 2024 heeft Deurenfabriek Suselbeek b.v. in het Laboratorium voor Brandveiligheid van Peutz twee enkele beglaasde plaatdeurconstructies laten beproeven op rookdoorlatendheid. De naam van de productfamilie is Calma. De deuren zijn zowel op overdruk als onderdruk beproefd: SBR-1/9714 met 2 glasvlakken, SBR-2/9711 met 1 groot glasvlak. Beide constructies zijn uitgevoerd met brandwerend isolatieglas.

De constructies zijn beproefd, volgens de beproevingsnorm EN 1634-3:2004+AC:2006 en kunnen worden geclassificeerd volgens EN 13501-2:2023 als

SBR-1/9714: **S<sub>a4</sub> en S<sub>200</sub> (beproeversrapport Y 2365-4-RA-001).**

SBR-2/9711: **S<sub>a4</sub> en S<sub>200</sub> (beproeversrapport Y 2365-5-RA-001).**

Zie de bijlage bij deze brief voor de beproefde constructies 9714 en 9711.

Indien de deurconstructies als rookwerende te openen delen in de buitengevel worden toegepast geldt de geharmoniseerde Europese productnorm hEN 16034:2014 en is de wettelijke verplichting voor CE-markering vastgelegd in de CPR (Construction Products Regulation). De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen die wettelijk worden gesteld aan het toe te passen product.

Met vriendelijke groet,  
Peutz bv



ir. J van der Vleuten